

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „**Przebudowa drogi w m. Święta**”, Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, zamieszcza treść pytań, bez ujawnienia źródła zapytania oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Pytania Wykonawcy:

1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy projektowanej drogi z tłucznią betonowego?
2. Zgodnie z dokumentacją projektową pod warstwą podbudowy zaprojektowano tzw. warstwę wzmacniającą podłoże z gruntu stabil. cementem natomiast brak w/w elementu robót w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ oraz przedmiarze robót. W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie żądań w tym zakresie.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1:

Nie.

Pytanie 2:

Zgodnie z zapisem w rozdziale IV SIWZ: „*Szczegółowy zakres rzeczowy określono w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.*”

Zarówno w opisie, jak i na przekroju normalnym drogi jest uwzględniona warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$.

Zgodnie z zapisem w rozdziale IV SIWZ pkt 4.: *Podstawą obliczenia ceny ryczałtowej oferty jest dokumentacja projektowa.*

Załączone do SIWZ przedmiary robót pełnią funkcję pomocniczą i nie służą bezpośrednio do obliczenia ceny oferty.”

Z up. WÓJTA

Ryszard Wiński
Zastępca Wójta