

## **Wszyscy Wykonawcy**

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie gminy Złotów**”, Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, zamieszcza treść pytań, bez ujawnienia źródła zapytania oraz udziela poniższych odpowiedzi.

### **Pytania Wykonawcy:**

Proszę o odpowiedź do przetargu na miejscowość Międzybłocie.

1. Na jakiej wysokości ma być umieszczona oprawa i jaką długość w drogę ma mieć wysięgnik?
2. Jakiej mocy ma być oprawa 70w czy 100w ?
  - czy zamiast oprawy SGS203 -która nie jest już produkowana? można zastosować SGS101-102
  - czy dopuszcza się słupy firmy EUROPOLES-KROMISS typu CC
  - czy dopuszcza inwestor oprawy ledowe np:BGP203?

### **Odpowiedzi Zamawiającego:**

1. Oprawa oświetleniowa ma być umieszczona na wysokości 9 m nad pow. oświetlaną.
2. Długość wysięgnika do zabudowy oprawy 1,0 m
3. Źródła światła dla oprawy SGS102 (zamiennik ) to SONT TP - 100 W

### **Zamawiający dopuszcza jako zamiennik:**

1. Słupy firmy EUROPOLES -KROMISS typ: CC
2. Oprawy ledowe np. BGP 203 lub inne pod warunkiem spełnienia danych fotometrycznych jak dla oprawy SGS 202 ( zapewnienie równomierności rozsyłu światła na odcinku oświetlanych przy  $E_{min} >$  lub równym **1,76 lx** )