

**POWIATOWY
ZARZĄD DRÓG**77-400 Złotów
ul. Za Dworcem 3a
Tel. 26334931841 Fax 26334435

Złotów, dnia 11.06.2014r.

PZD.7012.32.2014

Przedsiębiorstwo Ekologiczne
EKO-SOLAR *Maria Gładysiak*
Osiedle Zygmunta Starego 12A/2**60-688 POZNAŃ**

W nawiązaniu do Waszego pisma L.dz. 011/2014 z dnia 29.05.2014r. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie wstępnie akceptuje zaproponowaną lokalizację kanalizacji sanitarnej w nawierzchni drogi powiatowej nr 1050P w miejscowości Buntowo po uwzględnienia w dokumentacji technicznej projektowej i kosztorysowej poniższych warunków:

- I. Dokonać wymiany gruntu na nośny na całej objętości wykopu. Grunt zasypowy zagęścić do uzyskania współczynnika 1,00 na całej objętości wykopu. Badania zagęszczenia gruntu przedłożyć podczas odbioru robót.
- II. Nawierzchnia.
Wariant I
 1. Sfrezować nawierzchnię bitumiczną na ½ szerokości jezdni na całym odcinku sieci zlokalizowanej w jezdni,
 2. Rozebrać podbudowę na całej szerokości niezbędnego wykopu,
 3. Destrukt bitumiczny, materiał z rozbiórki i wykopu dostarczyć na plac składowy PZD Złotów (ok. 20 km),
 4. Na powierzchni wykopu wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – gr. 20 cm,
 5. Nawierzchnia dwuwarstwowa gr. 8 cm. Na ½ szerokości jezdni (warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego).**Wariant II**
 1. Sfrezować nawierzchnię bitumiczną na szerokości niezbędnego wykopu na całym odcinku sieci zlokalizowanej w jezdni,
 2. Punkty 2, 3 i 4 jak w wariacie I.
 3. Nawierzchnia dwuwarstwowa 7 cm,
 4. Powierzchniowe utwalenia nawierzchni grys + emulsja asfaltowa na całej szerokości jezdni.
- III. Opracować i zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu.

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie*dr Mirosław Jaskólski*