

**Sz1** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA U=0,153(W/m²K)  
(warstwy od wewn.)

gładź gipsowa z powłoką malarską (farba lateksowa)

tynk maszynowy gipsowy typu KNAUF MP75 lub  
równoważny gr.1,0cmściana z bloczków z betonu komórkowego typu Ytong  
Forte ( $\lambda=0,11W/(mK)$ ) na klej lub równoważnystyropian EPS 70 gr.12cm ( $\lambda=0,032W/(mK)$ )

siatka elewacyjna + 2x klej do siatki

środek gruntujący typu Cerplast lub równoważny

tynk strukturalny typu baranek (1,5mm) nakładany  
maszynowo2x farba elewacyjna typu KEIM SOLDALIT wraz z  
gruntem lub równoważna**A**wykładzina winylowa antypoślizgowa typu SAFATRED  
UNIWERSAL PLUS gr. 2,5mm lub równoważnaposadzka cementowa gr. 5,0cm zbrojona siatką  
stalową systemową

folia izolacyjna gr. 0,2mm


styropian EPS 100 ( $\lambda=0,032 W/(mK)$ ) gr.2x 5cm

folia izolacyjna gr. 0,2mm

podkład betonowy gr. 12cm z betonu C12/15

podsypka piaskowa gr. od 25- 90cm zagęszczona  
mechanicznie do ID=0,8

grunt rodzimy bez humusu

**Sz2** ŚCIANA FUNDAMENTOWA PONIŻEJ TERENU  
(warstwy od wewnątrz)ściana fundamentowa gr.25cm z bloczków  
żwirobetonowych M6 na zaprawie cementowej M10roztwór wodorozcieńczalny typu DYSPERBENT  
lub równoważnystyropian EPS 100 gr.10cm ( $\lambda=0,032W/(mK)$ )

siatka elewacyjna + 2x klej do siatki wodoodporny

roztwór asfaltowy na zimno x1

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE  
"ZODIAK" - EWA ZAWISTOWSKA  
ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 41; 64-965 Okonek  
NIP: 767-125-49-49, tel. kom. 695 385 007  
e-mail: ewa9@o2.pl lub andrzejzawistowski@o2.pl

**PROJEKT ZAMIENNY**

TEMAT: SZCZEGÓŁ "A"

OBIEKT: Świątlica Wiejska w Stawnicy, gmina Złotów

INWESTOR: Gmina Złotów  
ul. Leśna 7  
77-400 Złotów

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

AUTORZY DOKUMENTACJI:

| BRANŻA            | IMIĘ I NAZWISKO  | PODPIS                       |
|-------------------|--|------------------------------|
| Projektował:      | mgr inż. arch.<br>PIOTR ADAMOWSKI<br>UPR. BUD. NR PO/KK/227/2008 |                              |
| Sprawdził:        | mgr inż. arch.<br>Tadeusz Tylka<br>UPR. BUD. NR NN-8345/474/81   |                              |
| Opracował:        | inż. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI   |                              |
| NR RYSUNKU:<br>05 | SKALA:<br>1:10   | DATA OPRACOWANIA:<br>03/2018 |