## PRZEKRÓJ PIONOWY WYKOPU DLA PRZEWODÓW PVC skala 1:25




## PRZEKRÓJ PIONOWY WYKOPU DLA PRZEWODÓW Z PE skala 1:25




**Uwagi:**

1. Przy realizacji robót ziemnych, nalezy stosowac wymagania normy PN-B-10736
2. Zastosowano wymagania wynikające z obliczeń statycznych, zgodnych z ATV A 127
3. Szerokość wykopu B=1,00m dla rur dn<=200mm
4. Wymiary podano w [cm]


"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INŻYNIERII SANITARNEJ
64-920 PIŁA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl


| | | | |
|---|---|---|---|
| Zamawiający: | Gmina Złotów<br>ul. Leśna 7, 77-400 Złotów | | |
| Inwestycja: | Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Bielawa | | |
| Branża: | Sanitarna | Stadium: | Projekt budowlany |
| Stanowisko: | Imię i nazwisko | Numer i zakres uprawnień budowlanych | Podpis |
| Projektował: | mgr inż. Grzegorz Rodziewicz | uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych<br>nr ewid. WKP/0143/POOS/12 | |
| Sprawdziła: | mgr inż. Monika Kowalczyk | uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych<br>nr ewid. ZAP/0229/PWOS/13 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Treść rysunku: Przekrój wykopu dla rur PVC i PE | Skala 1:25 | Data wrzesień 2018 | |
| | Nr rys. 09_S | Rev: A | |